



## Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07  
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: [biuro@umsiechnice.pl](mailto:biuro@umsiechnice.pl)

BZP.271.22.2019.M.M.

Siechnice, dnia 17 kwietnia 2019 r.

### INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH / WPROWADZONYCH ZMIANACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice”

Burmistrz Siechnice na podstawie art. 38 ust 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie nr 1

Czy inwestor jest w posiadaniu wszystkich deklaracji właściwości użytkowych, atestów higienicznych, certyfikatów CNBOP oraz innych dokumentów wymaganych Prawem Budowlanym na wbudowane materiały? Czy inwestor może udostępnić listę zatwierdzonych i wbudowanych już materiałów wraz z posiadanymi do nich dokumentami? Prosimy o dostarczenie wykazu parametrów akustycznych wbudowanego oszklenia.

**Odpowiedź :** Zamawiający informuje, że nie posiada całości dokumentacji budowy. W załączeniu przekazuję wykaz zatwierdzeń materiałowych, które są w posiadaniu Zamawiającego. Dla innych wbudowanych materiałów dokumenty są w posiadaniu poprzedniego Wykonawcy. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy całość posiadanej dokumentacji tj. zatwierdzenia materiałowe i protokoły odbioru robót częściowych.

#### Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że od wykonawcy nie będzie się oczekiwało objęcie gwarancją robót już wykonanych.

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagał gwarancji zgodnie ze zmienionym projektem umowy.

#### Pytanie nr 3

Ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że instalacja pompy ciepła pod płytą fundamentową jest nieszczelna – prosimy o informacje jakie prace w związku z tym faktem należy wycenić.

**Odpowiedź:** Wykonawca w wycenie ma przyjąć koszty związane z ustaleniem miejsca nieszczelności tj. próby, badania, kamerowanie itp. Sposób usunięcia nieszczelności zostanie ustalony na etapie wykonania w ramach robót dodatkowych, które będą rozliczane zgodnie z zapisami umownymi.

#### Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 24 kwietnia 2019r

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienił w dniu 15.04.2019r termin składania ofert na 24.04.2019r godzina 10:45.

#### Pytanie nr 5

czy wszystkie urządzenia zmagazynowane "jako nowe" posiadają aktualną gwarancję producenta na okres min 5 lat od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę?

Jeśli urządzenia nie posiadają gwarancji kto będzie prowadził ich serwis i gwarantował działanie przez czas trwania gwarancji i rękojmi udzielanej przez potencjalnego Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada kart gwarancyjnych na urządzenia wymienione w załączniku nr 11, poza gwarancją na zestaw hydroforowy. Udzielenie gwarancji przez Wykonawcę zostało opisane w zmienionym projekcie umowy.

**Pytanie nr 6**

W jakim zakresie powinna być wykonana kuchnia w związku z ograniczeniem zadania o wyposażenie meblowe?


**Odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa szczegółowo opisuje zakres objęty do wykonania w ramach technologii kuchni. Na rysunku Technologii Kuchni zamieszczony jest wykaz urządzeń i mebli jakie należy ująć w wycenie.

Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej: [www.siechnice.gmina.pl](http://www.siechnice.gmina.pl) > bip > PRZETARGI [zamówienia /sprzedaż nieruchomości] > Postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych> Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice, dokumenty:

- „Przedmiar 17\_04\_2019”
- „Uzupełnienie inwentaryzacji w toku 17\_04\_2019”
- „Wykaz zatwierdzeń materiałowych 17\_04\_2019”

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert . Osobą upoważnioną do kontaktów jest Krystyna Choina, tel. 71 391 91 14 oraz Monika Małecka, tel. 71 391 91 48, Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: [zp@umsiechnice.pl](mailto:zp@umsiechnice.pl)

z up. BURMISTRZA  
  
Lesław Kubik  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Ob.*