



Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.22.2019.M.M.

Siechnice, dnia 18 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice”

Burmistrz Siechnic na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada dziennik betonowań, lub dokumenty dostaw stali, betonu czy bloczków silikatowych, i może udostępnić Wykonawcy do wglądu.

Odpowiedź : Poprzedni Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu takich dokumentów, są one w jego posiadaniu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada np. dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów wykonywania np. zdjęcia zbrojenia przed betonowaniem ? i może udostępnić Wykonawcy do wglądu ?

Odpowiedź: Zamawiający posiada dokumentację fotograficzną wykonywaną w trakcie realizacji prac i może być udostępniona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający może potwierdzić, że przyjęte parametry zasilania nagrzewnic w salach lekcyjnych są wystarczające do zapewnienia odpowiedniej temperatury w okresie zimowym ?

Odpowiedź: Tak, są wystarczające.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający posiada protokoły prób szczelności wykonanych instalacji które uległy zakryciu np. gruntowy wymiennik ciepła ?


Odpowiedź: Zamawiający posiada kopie protokołów częściowego odbioru dla instalacji podposadzkowych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz protokoły z prób szczelności gruntowego wymiennika ciepła na etapie jego wykonywania. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia gruntowy wymiennik ciepła obecnie jest nieszczelny.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną z gruntu pod posadowieniem zbiornika retencyjnego ?

Odpowiedź: Poprzedni Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu takich dokumentów, są one w jego posiadaniu.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert .
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Krystyna Choina, tel. 71 391 91 14 oraz Monika Małecka, tel. 71 391 91 48, Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl

z up. BURMISTRZA

Lesław Kubik
ZASTĘPCA BURMISTRZA