



Urząd Miejski w Siechnicach


Wydział Edukacji

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

K 21.05

Siechnice, 20 maja 2019 r.

WOP.0003.4.2019.BK



Pani

Anna Schindler

Radna Rady Miejskiej w Siechnicach

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (wpływ 7 maja br.) dotyczące problemów z niskim ciśnieniem wody w Groblicach przesłałam w załączeniu wyjaśnienia przygotowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Burmistrz Siechnic
Milan Ušák

Otrzymują:


1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach
3. aa.



**ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
SPÓŁKA z o.o.**

ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna
NIP: 9121391033, REGON: 932127360, KRS: 0000133275
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 12 211 500 zł
www.zgksiechnice.pl

ZGK/4404/2019



Święta Katarzyna, 14.05.2019r.

**Urząd Miejski w Siechnicach
Wydział Komunalny
55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12**

DOTYCZY: niskiego ciśnienia wody na osiedlach zlokalizowanych w Groblicach przy ul. Zacisze i Różanej.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że problem z ciśnieniem wody w miejscowości Groblice był spowodowany awarią sieci wodociągowej w ulicy Zacisze w Groblicach oraz awarią stacji podwyższania ciśnienia usytuowanej przy ulicy Ciepłowniczej w Siechnicach, której rolą jest podwyższanie ciśnienia wody dla miejscowości Siechnice, Kotowice, Groblice i Zębice.

W dniu 24.04.2019 roku została usunięta awaria sieci wodociągowej, a w dniu 25.04.2019 roku została usunięta awaria stacji podwyższania ciśnienia. Jednocześnie dla podwyższenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej zasilającej powyższe miejscowości, podwyższono ciśnienie na stacji uzdatniania wody w Świętej Katarzynie.

Informujemy, że trwają prace przy budowie stacji uzdatniania wody w Groblicach, której planowany termin uruchomienia to połowa roku 2019 r. (po uzyskaniu stosownych zezwoleń). Uruchomienie SUW w Groblicach powinno znacznie polepszyć warunki dostaw wody dla tej części gminy Siechnice.

Z poważaniem.

Otrzymują :

1. Burmistrz Miasta Siechnice, 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12

Przez Zarząd

Marta Błońska
Marta Błońska

Sprawę prowadzi:
Radosław Bujak – Dyrektor Techniczny
e-mail: dyrektor.techniczny@zgksiechnice.pl

Sekretariat: (71) 311 39 33
Dyrektor Finansowy: (71) 311 39 15
Dyrektor Techniczny: (71) 311 39 33 wew. 26

Dział Techniczny: (71) 311 39 33 wew. 16
Dział Sprzedaży i Rozliczeń: (71) 311 39 32
Dział Księgowy: (71) 311 39 33 wew. 14

Zgłaszanie awarii:
wodociągi: 601 155 462
kanalizacja: 609 378 152

3