



Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.02.2020.M.M.

Siechnice, dnia 21 stycznia 2020 r.

INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice”

Burmistrz Siechnic na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień :

Pytanie nr 1

W udostępnionej dokumentacji przetargowej w pliku: "Dokumentacji projektowej do przetargu" /inwentaryzacja robót w toku /uzupełnienie inwentaryzacji branża elektryczna

- 001 - gniazda parter - wszystkie pliki uszkodzone, nie można otworzyć - prosimy o udostępnienie plików nieuszkodzonych
- 002 - oświetlenie parteru - plik pusty - prosimy o uzupełnienie,
- 003- korytka parter - wszystkie pliki uszkodzone, nie można otworzyć - prosimy o udostępnienie plików nieuszkodzonych
- 004 - niskie prądy parter - plik pusty - prosimy o uzupełnienie,
- 008 - gniazda piętro - wszystkie pliki uszkodzone, nie można otworzyć - prosimy o udostępnienie plików nieuszkodzonych
- 009 - oświetlenie piętro - plik pusty - prosimy o uzupełnienie,
- 010 - koryta piętro - kolorem czerwony oznaczono wielkość koryt wbudowanych na obiekcie. Z opisu projektowego na rysunku wynika, że powinny być inne:
 - w projekcie jest: 2x200x100, wbudowano 2x100x60
 - w projekcie jest 2x300x50, wbudowano 200x60 z przegrodą
- itd, itp
- 011- niskie prądy piętro - plik pusty - prosimy o uzupełnienie,

Odpowiedź: Zamawiający ponownie zamieścił pliki (które nie otwierały się) i załączył nowy link do dokumentacji projektowej. Foldery, które nie zawierają plików, czyli 002-oświetlenie parteru, 004 – niskie prądy, 009 – oświetlenie piętra, 011 – niskie prądy piętro nie wymagały uzupełnienia i znajdują się w folderze z inwentaryzacją robót w toku.

Pytanie nr 2

Czy Inwestor akceptuje wykonane trasy kablowe, czy należy je zdemontować, dostarczyć i zamontować zgodnie z projektem? Czy inwestor proponuje inne rozwiązanie?

Odpowiedź:

Należy pozostawić istniejące trasy kablowe. W przypadku konieczności wymiany tras lub uzupełnienia ich Zamawiający uzna te prace w ramach robót dodatkowych zgodnie z zasadami określonymi w projekcie umowy.

Pytanie nr 3

Na rysunku PW IE IT3.2 - A "Struktura radiowęzła", naniesiono kolorem czerwonym uwagę: "instalację do głośników poprowadzono przewodem OMY 2x1,5 - oprzewodowanie jest niezgodne z projektem. Czy należy usunąć ułożone przewody zamieniając je na zgodne z projektem?"

Odpowiedź:

Należy pozostawić istniejącą instalację. W przypadku konieczności wymiany instalacji Zamawiający uzna te prace w ramach robót dodatkowych zgodnie z zasadami określonymi w projekcie umowy.

Pytanie nr 4

W załączniku spis rysunków z projektu branży elektrycznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o następujące pozycje z załącznika: 5, 9, od 13 do 31, od 34 do 41, od 43 do 53, od 55

do 56, od 59 do 61, od 65 do 69, od 71 do 80, 83, od 87 do 90, od 92 do 101, od 103 do 104, od 108 do 111, od 113 do 123.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił dokumentację o brakujące pliki i załączył nowy link do dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 5

Czy przewody muszą spełniać wymagania dyrektywy CPR?

Odpowiedź:

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania określone w projekcie umowy oraz w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 6

W udostępnionej dokumentacji przetargowej plik: STWIOR_IE_SP_Siechnice sprzetbiurowy jest uszkodzony. Proszę o udostępnienie pliku nie uszkodzonego.

Odpowiedź:

Zamawiający ponownie zamieścił pliki (które nie otwierały się) i załączył nowy link do dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 7

Proszę o zamieszczenie zestawienia wraz ze specyfikacją technologicznego wyposażenia kuchni, gdyż zamieszczony plik nie otwiera się.

Odpowiedź:

Zamawiający ponownie zamieścił pliki (które nie otwierały się) i załączył nowy link do dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 8


Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, którą należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił dokumentację projektową, która zawiera zestawienie całej stolarki okiennej i drzwiowej oraz inwentaryzację robót w toku wraz z wykazem materiałów jakie posiada Zamawiający. Na tej podstawie należy przyjąć jaką stolarkę okienną i drzwiową należy przyjąć do wyceny.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamieszczono nowy link do dokumentacji projektowej na stronie internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl>Przetargi inwestycje><http://bip.siechnice.dolnyslask.pl> > „Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice”.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert. Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SIWZ i ogłoszeniu również nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Krystyna Choina, tel. 71 786 09 14, Monika Małecka, tel. 71 786 09 48 Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.

z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ch