



Urząd Miejski w Siechnicach

Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.97.2020

Siechnice, dnia 9 października 2020 r.

INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH I WPROWADZONYCH ZMIANACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Dostawa i montaż 177 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie Gminy Siechnice w podziale na części:

- 1) Część 1: Dostawa i montaż 40 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Biestrzyków, Bogusławice, Grodziszów, Kotowice, Łukaszowice, Ozorzyce, Radomierzyce, Smardzów, Sulimów, Zacharzyce, Zębice na terenie Gminy Siechnice.
- 2) Część 2: Dostawa i montaż 60 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Iwiny, Radwanice, Święta Katarzyna, Zacharzyce, Żerniki Wrocławskie na terenie Gminy Siechnice.
- 3) Część 3: Dostawa i montaż 77 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Iwiny, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie na terenie Gminy Siechnice”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zostają udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany:

Pytanie 1: W Ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert jest ustanowiony na dzień 14.10.2020r., natomiast w Specyfikacji Zamówienia widnieje termin 13.10.2020r. Prosimy o sprecyzowanie daty składania ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz punktem 11 aktualnej SIWZ termin składania ofert wyznaczono na dzień: 14.10.2020 r. godzina 9:00.

Pytanie 2: W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis: „Zmawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował słupy o przekroju kołowym, zbieżne stożkowe, wysokości od 6 m do 7 m, stalowe cynkowane ogniowo”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego, zastosowanie słupa o tej samej średnicy na całej długości ze względu na konieczność ujednoczenia kształtu słupa do już zamontowanych lamp fotowoltaicznych w Gminie Siechnice.

Pytanie 3: W opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca wymaga: „Akumulator litowy zamontowany w oprawie lampy bądź wewnątrz słupa o pojemności min. 320 Wh”. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne: wykorzystanie akumulatora żelowego montowanego w szczelnej skrzyni w ziemi? Rozwiązanie to też pozwala na wymianę serwisową jako część nie zintegrowaną na stałe z lampą oraz rozwiązanie takie sprzyja dłuższej żywotności akumulatora ze względu na mniejszą amplitudę temperatur (brak dużych różnic temperatur w ciągu doby).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego na zastosowanie akumulatorów żelowych montowanych w ziemi. Akumulatory litowe są o wiele nowocześniejszym rozwiązaniem, a montaż akumulatora w słupie bądź w oprawie jest obecnie powszechnie stosowana przez producentów lamp fotowoltaicznych. Ponadto w przypadku wymiany akumulatora nie ma

konieczności wykonywania prac ziemnych przed wymianą akumulatora i prac odtworzeniowych po wymianie.


Pytanie 4: W opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca wymaga: „...panele monokrystaliczne o mocy min 50W...” Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne: przez zastosowanie akumulatorów żelowych użycie paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy min. 265W?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego na zastosowanie akumulatorów żelowych w ziemi, wobec powyższego nie widzi potrzeby zastosowania paneli monokrystalicznych o mocy 265 W.

Pytanie 5: W opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca wymaga: „... oprawy oświetleniowe owalne, montowane za pomocą integralnego uchwyty bezpośrednio do słupa bądź na wysięgniku, wykonane z aluminium wyposażone w przezroczystą szybę ze szkła hartowanego...” Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne użycia opraw oświetleniowych liniowych zintegrowanych z wysięgnikiem wykonanych z aluminium wyposażoną w soczewkę z poliwęglanu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego użycia opraw liniowych. Kształt i właściwości oprawy muszą być równoważne z już zamontowanymi oprawami w Gminie Siechnice.

Pracownikiem Urzędu Miejskiego w Siechnicach, uprawnionym do kontaktów jest Joanna Tulejko, tel. 71 786 09 78, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 –14:00, zp@umsiechnice.pl.

z up. BURMISTRZA

Lesław Kubik
ZASTĘPCA BURMISTRZA