



**Urząd Miejski w Siechnicach**  
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07  
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.108.2020.M.M.

Siechnice, dnia 18 grudnia 2020 r.

## **INFORMACJA O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Remont ulicy Pogodnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice”.

Burmistrz Siechnic na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami ) udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** Czy na przedmiotowym zadaniu należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego, a jeżeli tak to prosimy o podanie w jakiej wysokości.

**Odpowiedź:** Roboty budowlane związane z remontem będą prowadzone na działkach gminy i nie jest konieczne zajęcie pasa drogowego.

**Pytanie 2:** Prosimy o wyjaśnienie jakiej szerokości powinna być droga z płyt betonowych, ponieważ w opisie zamówienia wpisano 4,5 m a w zamieszczonym projekcie 6,0 m.

**Odpowiedź:** Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. W OPZ wskazano informację, że zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia mają pierwszeństwo wobec zapisów załączonej dokumentacji technicznej remontu drogi.

**Pytanie 3:** Prosimy o wyjaśnienie w jakiej nawierzchni powinny zostać wykonane wloty ulic przylegających do ulicy Pogodnej.

**Odpowiedź:** Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie 4:** Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób ma zostać wykonane połączeniu ulicy Opolskiej z ul. Pogodną.

**Odpowiedź:** Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (pkt 2. Ukształtowanie wysokościowe).

**Pytanie 5:** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełnianie warunku udziału w postępowaniu dysponowania sprzętem :

koparka hydrauliczna jednonaczyniowa o udźwigu do 7 t, walec stalowy gładki i walec ogumiony, koparka jest wystarczającym sprzętem do wykonania przedmiotowego zadania, a pojedyncza płyta waży do 2 t.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia warunku udziału w postępowaniu.

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający posiada dokument Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dotyczący przedmiotowego zadania? Jeżeli tak to proszę o wskazanie w dokumentacji przetargu dokumentu STWiOR dotyczącej ww. zadania lub o zamieszczenie dokumentu.

**Odpowiedź:** STWiORB jest załączony do postępowania i umieszczony na stronie Zamawiającego (plik ul. Pogodna Groblice - SST-Étap I.pdf).

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający posiada opinię geotechniczną lub inny dokument wskazujący na rozeznanie podłoża gruntowego pod kątem zastosowania i skuteczności wykonania stabilizacji na miejscu.

**Odpowiedź:** Opinia geotechniczna jest załączona do postępowania umieszczona na stronie Zamawiającego (plik Z1\_3\_OPINIA GEOTECHNICZNA\_GROBLICE.pdf).

**Pytanie 8:** Czy Zamawiający posiada opinię geotechniczną lub inny dokument wskazujący na rozeznanie podłoża gruntowego pod kątem zastosowania i skuteczności wykonania stabilizacji na miejscu.

**Odpowiedź:** Odpowiedź jak powyżej.



**Pytanie 9:** Czy Zamawiający może potwierdzić, iż materiał kruszywo o frakcji 4/31,5mm jest materiałem na pobocza?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 10:** Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kruszywa 4/31,5 mm na 0/31,5mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zamiany kruszywa 4/31,5 mm.

**Pytanie 11:** Czy Zamawiający może przedstawić uzgodnienia w zakresie sieci elektrycznych oraz teletechnicznych biorąc pod uwagę potrzebę wykonania prac związanych z korytowaniem do grubości 0,9m?

**Odpowiedź:** Przewiduje się wykonanie koryta na głębokość 58 cm (18cm+10cm+30cm). Sieci elektryczne w zakresie remontu drogi są sieciami oświetleniowymi i stanowią własność Gminy. W zakresie remontu sieć elektryczna jest poza jezdnią. Występują jedynie dwa przejścia poprzeczne pod jezdnią (km 0+092 i 0+377), które należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową. Zabezpieczyć należy również sieci elektryczne na zjazdach do posesji nr 12/14 i 16/18. Sieci teletechnicznych w zakresie remontu nie zinwentaryzowano.

Zamawiający w materiałach umieszczonych w postępowaniu na stronie Zamawiającego załączył mapę zasadniczą (plik Z1\_5\_groblice-000.pdf).

**Pytanie 12:** Czy Zamawiający może przedstawić uzgodnienia z organem odpowiedzialnym z zakresu zajęcia pasa drogowego oraz prac związanych z dowiązaniem do drogi krajowej nr 94?

**Odpowiedź:** Zakres robót opisuje OPZ. Należy stosować się również do zapisów opinii Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad dotyczącej organizacji ruchu tymczasowego.

**Pytanie 13:** Proszę o doprecyzowanie ilości oraz zakresu prac związanych ze studzienkami rewizyjnymi w zakresie ww. zadania. Czy Zamawiający może podać ilości studzienek do regulacji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z planem sytuacyjnym.

**Pytanie 14:** Prosimy o wyjaśnienie zapisów w pkt. 1.17 opz:

1.17. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy gwarancji na wykonane roboty w okresie 24 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższą gwarancję, zakres robót umożliwiający wydłużenie gwarancji Wykonawca skalkuluje w cenie ofertowej. Wydłużenie okresu gwarancji wiąże się z wykonaniem wzmocnienia podłoża gruntowego.


**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje gwarancji na wykonane roboty 24 miesiące. Dodatkowym kryterium oceny ofert jest wydłużenie gwarancji. W przypadku wydłużenia gwarancji, co jest dodatkowo punktowane w kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany będzie do takiego, pod względem technicznym wykonania robót, aby mógł takiej gwarancji udzielić.

**Pytanie 15:** Prosimy o wyjaśnienie w jakiej technologii Wykonawca ma wykonać wzmocnienie grunt: przez wymianę gruntu, zastosowanie stabilizacji na miejscu, zastosowanie stabilizacji z dowozu, a jeżeli tak to na jaką głębokość należy wykonać wymianę gruntu lub jaka grubość ma mieć stabilizacja?

**Odpowiedź:**

Opis przedmiotu zamówienia nie przewiduje wzmocnienia gruntu.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert i otwarcia ofert. Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SIWZ i ogłoszeniu również nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Monika Małecka, tel. 71 786 09 48, Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, e-mail: [zp@umsiechnice.pl](mailto:zp@umsiechnice.pl).

z up. BURMISTRZA  
  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

