

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W postępowaniu o udzielenie zlecenia dla

**„ Utwardzenia nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5 m, długości 160 m na działkach nr 140/1, 138/8, 140/26, 140/28, 136/18, 139/12 obręb Iwiny, Gmina Siechnice”**


ogłoszonego na stronie internetowej BIP Zamawiającego poniżej przedstawia się odpowiedzi na zadane zapytania:

1. Pytanie: Geodezja na podstawie czego mamy wytyczyć drogę i czy ma być mapka po wykonawcza?  
Odpowiedź: Wyznaczenie granicy pasa drogowego jest wyniesione w terenie. Utwardzenie drogi należy wykonać w granicach działek wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W załączeniu na stronie Zamawiającego załącza się szkic geodezyjny wyznaczenia granic pasa drogowego. Zamawiający nie wymaga mapy powykonawczej.
2. Pytanie: Geologia czy mają być pomiary jeśli tak to ile punktów ( 2 wystarczy).  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia badań geologicznych
3. Pytanie: Gwarancja - przy drodze utwardzonej z kruszywa jako tymczasowa nawierzchnia będzie co jakiś okres niszczone przez użytkowników/mieszkańców będą powstawać ubytki.  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy punktu 6 Opisu przedmiotu zamówienia oraz punktu 3. 2) zastępując zapisy następującym zdaniem. Zamawiający oczekuje udzielenia ustawowej rękojmi na wykonanie robót.
4. Pytanie: Czy jest wymagalne wadium.  
Odpowiedź: Nie jest wymagane wadium.

**Zamawiający koryguje grubość wykonanych warstw zastępując punkt 2 4.) i 2. 5) Opisu Przedmiotu Zamówienia poniższymi wymaganiami:**

**4). Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z materiału kamiennego o frakcji 4/63 m grubość 30 cm po zagęszczeniu w ilości 720,0 m<sup>2</sup>**

**5). Wykonanie górnej warstwy podbudowy z materiału kamiennego o frakcji 4/31,5 mm (uziarnienie równomierne) grubości 10 cm po zagęszczeniu w ilości 720,0 m<sup>2</sup>.**

19.02.2021   
.....  
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

Z-ca Kierownika  
Wydziału Komunalnego  
  
Ewa Bojańczak